

평택석정공원 화성파크드림 아파트 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에이치에스화성 주식회사	성명(대표자)		이 종 원, 임 기 영				
	소재지	대구광역시 수성구 동대구로 111(황금동) (전화번호:053-760-3760)							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			80.9964㎡	80.9903㎡	84.9882㎡	84.9948㎡	84.9948㎡	84.9867㎡	110.9325㎡
1,296세대		82세대	141세대	150세대	310세대	190세대	371세대	52세대	
측 정 자		사업계획 승인일		2022. 07. 08					
	상호	미령환경개발(주)		등록번호		경기 제26호			
	소재지	경기도 하남시 미사강변서로 25, F839~F840 (풍산동, 미사테스타타워) (전화번호: 02-422-6462)							

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	25.05.07 (10:51 ~14:15)	거실중앙 (109-2702)	남서향	35.6	7.2	157.3	17.0	64.9	14.7	밀폐 133.0 환기 105.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(10:51~)
	25.05.07 (11:17 ~14:26)	거실중앙 (108-1401)	서향	28.3	8.1	244.0	23.0	95.2	18.7	밀폐 131.0 환기 69.0
2지점	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:17~)
	25.05.07 (11:01 ~14:30)	거실중앙 (108-2801)	남서향	34.7	7.9	154.6	15.7	58.9	14.1	밀폐 100.0 환기 41.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:01~)
3지점	25.05.07 (11:28 ~15:40)	거실중앙 (107-302)	서향	29.2	10.9	289.6	24.8	105.1	15.4	밀폐 94.0 환기 36.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:28~)
	25.05.07 (11:38 ~15:50)	거실중앙 (106-304)	남동향	28.3	7.5	61.0	12.9	43.8	13.6	밀폐 135.0 환기 59.0
4지점	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:38~)
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:38~)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 월 일

제출자  (서명 또는 인)

평택시장 귀하

첨부서류

신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

평택석정공원 화성파크드림 아파트 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에이치에스화성 주식회사	성명(대표자)				이 종 원, 임 기 영			
	소재지	대구광역시 수성구 동대구로 111(황금동) (전화번호:053-760-3760)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			80.9964㎡	80.9903㎡	84.9882㎡	84.9948㎡	84.9948㎡	84.9867㎡	110.9325㎡	
측 정 자		1,296세대	82세대	141세대	150세대	310세대	190세대	371세대	52세대	
		사업계획 승인일 2022. 07. 08								
	상호	미령환경개발(주)	등록번호				경기 제26호			
	소재지	경기도 하남시 미사강변서로 25, F839~F840 (풍산동, 미사테스타타워) (전화번호: 02-422-6462)								

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)										
항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
6지점	25.05.07 (11:20 ~15:43)	거실중앙 (110-1504)	남서향	32.8	9.3	207.5	22.0	85.0	14.7	밀폐 121.0
										환기 82.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:20~)
7지점	25.05.07 (11:27 ~15:53)	거실중앙 (111-1303)	남동향	10.7	7.6	242.5	16.7	65.0	15.1	밀폐 116.0
										환기 78.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:27~)
8지점	25.05.07 (10:53 ~14:32)	거실중앙 (101-304)	남서향	6.0	11.8	312.9	31.0	119.1	16.3	밀폐 72.0
										환기 25.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(10:53~)
9지점	25.05.07 (11:01 ~14:20)	거실중앙 (101-1502)	남서향	24.0	10.1	525.4	29.2	109.8	17.1	밀폐 41.0
										환기 29.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:01~)
10지점	25.05.07 (11:12 ~14:50)	거실중앙 (102-2902)	남서향	51.4	9.3	302.7	23.9	93.9	17.7	밀폐 116.0
										환기 63.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:12~)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 월 일
제출자 현장대리인(서명 또는 인)

평택시장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

평택석정공원 화성파크드림 아파트 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에이치에스화성 주식회사		성명(대표자)		이 종 원, 임 기 영					
	소재지	대구광역시 수성구 동대구로 111(황금동) (전화번호: 053-760-3760)									
	공동주택 현황	공급세대		세대별 규모							
				80.9964㎡	80.9903㎡	84.9882㎡	84.9948㎡	84.9948㎡	84.9867㎡	110.9325㎡	
1,296세대		82세대	141세대	150세대	310세대	190세대	371세대	52세대			
측 정 자	사업계획 승인일		2022. 07. 08								
	상호	미령환경개발(주)		등록번호		경기 제26호					
	소재지	경기도 하남시 미사강변서로 25, F839~F840 (풍산동, 미사테스타타워) (전화번호: 02-422-6462)									

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
11지점	25.05.07 (11:08 ~14:10)	거실중앙 (104-2005)	남동향	28.1	11.9	312.9	29.0	123.9	13.9	밀폐 116.0 환기 39.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:08~)
	25.05.07 (10:55 ~14:35)	거실중앙 (103-301)	남서향	19.7	9.8	301.2	26.3	106.6	16.7	밀폐 112.0 환기 40.0
12지점	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(10:55~)
	25.05.07 (11:30 ~15:30)	거실중앙 (105-1502)	남서향	14.5	7.6	272.1	22.1	92.9	15.2	밀폐 65.0 환기 43.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:30~)
13지점	25.05.07 (11:20 ~15:50)	거실중앙 (105-203)	남서향	19.7	7.1	302.2	18.2	67.8	16.1	밀폐 59.0 환기 35.0
	입주예정자 입회 여부			입회						60hr(11:20~)
	평균			25.9	9.0	263.3	22.3	88.0	15.7	밀폐 100.8 환기 53.1 60hr(10:51~)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 월 일

제출자 현강대리인 (서명 또는 인)

평택시장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------