

## 더 센트럴 화성파크드림 아파트 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에이치에스화성 주식회사	성명(대표자)	이 종 원, 최 진 업		
	소재지	대구광역시 수성구 동대구로 111(황금동) (전화번호:053-760-3760)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		257세대	61.9738㎡	61.6537㎡	84.9826㎡	84.9826㎡
측 정 자	사업계획 승인일	2007. 02. 27				
	상호	(주)한국환경기술연구원	등록번호	제부측-실-02호		
	소재지	부산광역시 동구 중앙대로 298, 1층 (전화번호:051-441-7599)				

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	24.12.23 (13:30)	거실 (308호)	남	17.9	8.1	239.8	35.8	82.0	15.4	밀폐 134.0 환기 60.5
	입주예정자 입회 여부			입회						( - )
2지점	24.12.23 (13:35)	거실 (1709호)	남	13.7	7.9	241.7	99.8	201.6	18.3	밀폐 129.9 환기 45.8
	입주예정자 입회 여부			입회						( - )
3지점	24.12.23 (13:30)	거실 (1712호)	남동	18.3	8.5	356.3	108.0	248.5	34.2	밀폐 121.3 환기 69.8
	입주예정자 입회 여부			입회						( - )
4지점	24.12.23 (13:35)	거실 (3405호)	서	8.3	8.9	409.3	95.9	217.5	21.6	밀폐 123.6 환기 70.0
	입주예정자 입회 여부			입회						( - )
평균				14.6	8.4	311.8	84.9	187.4	22.4	밀폐 127.2 환기 61.5 ( - )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 01월 일

제출자 더 센트럴 화성파크드림 현장소장 오 동 섭 (서명 또는 인)



대구광역시 동구청장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------